SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 28.757.019/0001-04

Autarquia Municipal criada pela Lei nº980/2017

ANÁLISES REALIZADAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA ETA- SEDE

OUTUBRO/2026

ANÁLISES		QUANTIDADE DE AMOSTRAS				Valor de referência
	PERIODO	Exigida	Analisada	Valor médio	nº de amostras fora do padrão	Portaria 2472
TURBIDEZ	01/10/2026 A 31/10/2026	5	5	2,86	0	5 UT
COR	01/10/2026 A 31/10/2026	5	5	10,8	0	15 UC
PH	01/10/2026 A 31/10/2026	5	5	7,00	0	6 A 9
Cloro residual	01/10/2026 A 31/10/2026	5	5	0,99	0	0,2 a 5 mg/L
COL.TOTAIS	01/10/2026 A 31/10/2026	5	5	<1	0	<1
COL. TERMOTOLERANTES	01/10/2026 A 31/10/2026	5	5	<1	0	<1

Quezia da Silveira Izidro
CRQ-MG Nº 02102441

Av. Pedro Ambrósio Maximiliano de Souza nº02 - centro
Chalé/MG - CEP- 36.985.000
(33)98890-2412